

Série D
Des capteurs
de mesure d'humidité et de température
par module d'étalonné

Type DW
version industrie, pour montage murale
avec et sans afficheur

- élément dynamique de sonde d'humidité MELA®
- sortie de toutes les grandeurs hx possible
- module d'étalonné, pour la mesure de la température et de l'humidité
- compensation sur site
- disponible en boîtier simple à monter
- utilisation possible jusqu'à 80 °C
- en option avec interface USB

Le cœur de la série D, c'est le module d'étalonné qui effectue l'acquisition individuelle des valeurs de mesure. Les valeurs mesurées sont comparées avec les données d'étalonnage mémorisées du module d, puis transmises en numérique, c.-à-d. sans perte d'information, à l'électronique du transmetteur afin de générer les signaux de sortie tension et courant.

Le boîtier de montage de la version industrie offre une protection conforme à l'indice IP 65. Pour le fermer en toute sécurité, une seule vis est nécessaire.

Caractéristiques techniques

Humidité

Élément de mesure	capacitif MELA FE09		
Plage de sortie	0...100 % hr		
Incertitude de mesure			
10...90 % hr	à 10 ... 40°C	±2 % hr	
< 10 % hr ou > 90 % hr	à 10 ... 40°C	±2,5 % hr	
Incidence de la temp.	< 10°C ou > 40°C	±0,05 %hr/K	

Température

Élément de mesure	Pt1000 1/3 DIN		
Plages de sortie	0...+50°C		
	-30...+70°C		
	0...+100°C		
	configuration libre par interface USB en option		
Incertitude de mesure			
avec sortie tension	10...40°C	±0,2 K	
avec sortie courant	10...40°C	±0,3 K	
Incidence de la temp.	< 10°C ou > 40°C	±0,01 K/K	

Caractéristiques électriques

Sorties	0...1 V 0...10 V 4...20 mA
Alimentation	voir vue d'ensemble du type
Consommation propre (sortie tension)	std. 7 mA
Résistance de charge (sortie tension)	≥ 10 kΩ
Charge R _L (sortie courant)	$R_L(\Omega) = \frac{\text{Tension d'alimentation} - 10 \text{ V}}{0,02 \text{ A}} \pm 50 \Omega$

Directive compatibilité électromagnétique **2014/30/EU**
 DIN EN 61326-1 édition 07/13
 DIN EN 61326-2-3 édition 07/13

Caractéristiques générales

Milieu de mesure	air, sans pression, non agressif	
vitesse d'air max. crépine à membrane (équipement de base)	10 m/s	
Vitesse d'air minimum	≥ 0,5 m/s	
Température d'utilisation (avec afficheur)	-30...+80°C	
(sans afficheur)	-40...+80°C	
Température de stockage	-40...+85°C	
Connexions	bornes à vis	
Section de fil par connexion	1,5 mm ² max.	
Diamètre total du câble	4 à 8 mm	
Indice de protection tête de mesure crépine à membrane (équipement de base)	IP 30	
filtre fritté PTFE (en option)	IP 65	
Indice de protection boîtier	IP 65	
Matière du boîtier	PC	


Options

Afficheur numérique	sur 2 lignes 3 chiffre + 1 point décimal Écran 21 x 40 mm env. Hauteur des chiffres 8 mm env.
---------------------	--

Sorties physiques, au choix pour 2 sorties (configuration libre par interface USB en option)

Humidité relative	0...100 % hr
Température	-30...+70°C 0...100°C 0...50°C
Température de rosée	-20...70°C
Enthalpie	0...80 kJ/kg
Rapport de mélange	0...100 g/kg d'air sec
Humidité absolue	0...20 g/m ³ ou 0...100 g/m ³
Température à bulbe humide	-10...50°C

Diagramme de charge



Vue d'ensemble DWF

Capteur d'humidité

Type	Modèle en boîtier Version pour locaux	Grandeur physique	signal de sortie correspondant	Sortie signal	Tension d'alimentation UB
DWF	avec afficheur / sans afficheur	Humidité relative	0...100 % hr	0...1 V 0...10 V 4...20 mA	6...30 V CC 6...26 V CA 15...30 V CC 13...26 V CA 10...30 V CC séparation galvanique du réseau électrique nécessaire

Vue d'ensemble DWK

Capteur d'humidité et de température


Type	Modèle en boîtier Version pour locaux	Grandeurs physique pour 2 sorties au choix	signal de sortie correspondant	Sortie signal	Tension d'alimentation UB
DWK	avec afficheur / sans afficheur	Humidité relative Température Température de rosée Enthalpie Rapport de mélange Humidité absolue Temp. à bulbe humide	0...100 % hr -30...+70°C 0...+100°C 0...+50°C -20...70°C 0...80 kJ/kg 0...100 g/kg air sec 0...20 g/m ³ 0...100 g/m ³ -10...+50°C	0...1 V 0...10 V 4...20 mA	6...30 V CC 6...26 V CA 15...30 V CC 13...26 V CA 10...30 V CC séparation galvanique du réseau électrique nécessaire

Code de commande

Série D

Grâce au processeur hx, la Série D offre un grand choix de types différents.

A l'aide de la référence de commande, vous pouvez commander exactement le type dont vous avez besoin pour votre application. Le numéro de commande de chaque type est constitué d'un code alphanumérique sur 16 chiffres et décrivant le capteur.



Codes de commande

Veuillez trouver les codes de commande dans le tableau ci-dessous. Nous proposons volontiers des types spéciaux sur demande.

Chiffre	Caractéristiques techniques	Variantes	Code de commande
1	Serie	Série D	D
2	Modèle	Version pour montage murale	W
3	Sorties physiques	Capteur d'humidité	F
		Capteur à 2 sorties actives	K
4	Sorties électriques	2x 0...1 V	1
		2x 0...10 V	2
		2x 4...20 mA	3
5 6	Application / version spéciale	Standard	00
7 8	Grandeur de mesure et plage de sortie 1 et	Humidité relative 0...100 % hr	F1
		Température -30...70°C	37
9 10	Grandeur de mesure et plage de sortie 2	Température 0...100°C	01
		Température 0...50°C	05
		non connecté	00

Chiffre	Caractéristiques techniques	Variantes	Code de commande
7 8	Grandeur de mesure et plage de sortie 1 et 9 10 Grandeur de mesure et plage de sortie 2 (suite) les grandeurs hx situées à droite uniquement disponible sur versions industrie DKK et DWK	point de rosée -20...70°C Td	D2
		enthalpie 0...80 kJ/kg	H1
		rapport de mélange 0...100 g/ kg air sec	X3
		humidité absolue 0...100 g/m³	A3
		humidité absolue 0...20 g/m³	A1
		température bulbe humide -10...50°C	W1
		non connecté	00
11	Tension de service	6...30 V CC ou 6...26 V CA / capteurs avec sortie 0...1 V	6
		15...30 V CC ou 13...26 V CA / capteurs avec sortie 0...10 V	F
		10...30 V DC avec séparation galvanique du réseau électrique / capteurs avec sortie 4...20mA	A
12 13	Tête de mesure / filtre / diamètre	ZE08: crépine de protection avec membrane, Ø 12 mm	08
		ZE05: filtre fritté en PTFE, IP65, Ø 12 mm	05
14	Spécification du modèle / tube du capteur	Standard	0
		Interface USB	U ¹⁾
15 16		version p. montage murale sans afficheur tube: 50 mm	01
		version p. montage murale avec afficheur tube: 50 mm	D1


¹⁾ Modèles préférentiels disponibles avec interface USB:

Référence	Signal de sortie	Plage de sortie		Options filtre
		1	2	
DWK 2 00 F1 37 F 08 U 01	2x 0 ... 10 V	0 ... 100 % hr	-30° ... +70°C	crépine de protection avec membrane sans afficheur
DWK 2 00 F1 37 F 08 U D1	2x 0 ... 10 V	0 ... 100 % hr	-30° ... +70°C	crépine de protection avec membrane avec afficheur
DWK 2 00 F1 37 F 05 U 01	2x 0 ... 10 V	0 ... 100 % hr	-30° ... +70°C	filtre fritté en PTFE sans afficheur
DWK 2 00 F1 37 F 05 U D1	2x 0 ... 10 V	0 ... 100 % hr	-30° ... +70°C	filtre fritté en PTFE avec afficheur
DWK 3 00 F1 37 A 08 U 01	2x 4 ... 20 mA	0 ... 100 % hr	-30° ... +70°C	crépine de protection avec membrane sans afficheur
DWK 3 00 F1 37 A 08 U D1	2x 4 ... 20 mA	0 ... 100 % hr	-30° ... +70°C	crépine de protection avec membrane avec afficheur
DWK 3 00 F1 37 A 05 U 01	2x 4 ... 20 mA	0 ... 100 % hr	-30° ... +70°C	filtre fritté en PTFE sans afficheur
DWK 3 00 F1 37 A 05 U D1	2x 4 ... 20 mA	0 ... 100 % hr	-30° ... +70°C	filtre fritté en PTFE avec afficheur


Accessoires

Référence	Description
ZE05	Filtre fritté en PTFE à pores fins, IP 65
ZE 31/1-12 ZE 31/1-75	Étalon d'humidité pour vérifier la précision des capteurs à 12 % h.r. Étalon d'humidité pour vérifier la précision des capteurs à 75 % h.r.
ZE 31/1-33 ZE 31/1-84	Étalon d'humidité pour vérifier la précision des capteurs à 33 % h.r. Étalon d'humidité pour vérifier la précision des capteurs à 84 % h.r.
ZE36	Adaptateur pour étalons d'humidité pour tubes de capteur Ø 12 mm

Dessin coté




Gabarit der perçage




Schémas de raccordement


DWF 4...20 mA




DWK 2 x 4...20 mA




DWF 0...1 V DC




DWK 2 x 0...1 V DC



DWF 0...10 V DC



DWK 2 x 0...10 V DC



Précautions de protection électrostatique

Les capteurs de la série D contiennent des composants pouvant se trouver endommagés par l'action des champs électriques ou par compensation de charge au toucher.

Respecter impérativement les mesures de protection suivantes si vous devez ouvrir un capteur pour raccordement ou pour effectuer une compensation sur site :

- Établissez, avant d'ouvrir le boîtier, une équipotentielle électrique entre vous et votre environnement.
- Veillez à ce que cette équipotentielle perdure pendant que vous travaillez à boîtier ouvert.

Compensation sur site (notice pour transmetteur sans interface USB)

Pour effectuer la compensation localement, il n'est pas nécessaire de sortir le capteur hors du circuit de régulation. Les réglages peuvent être effectués à couvercle ouvert.

Comme référence pour la compensation d'humidité, il existe des étalons d'humidité parmi les accessoires de la série D. (voir en p. 3)

Avant compensation, l'étalon d'humidité doit rester au moins 2 heures sur le capteur. Veiller durant cette période à ce que la température reste constante. (Voir également la fiche technique F5.2 Étalons d'humidité)

Même pendant l'opération de compensation, il faut veiller à conserver une température et une humidité constante.

Lors de la procédure de compensation, en particulier pendant l'enregistrement, s'assurer que l'alimentation électrique du capteur est ininterrompue.

Pendant la procédure de compensation, les plages de mesure s'affichant à l'écran/ utilisées pour l'étalonnage sont les suivantes :


Canal 1 :	tous capteurs	toujours l'humidité relative sortie avec la plage de mesure de 0 à 100 % hr
Canal 2 :	capteurs délivrant humidité relative hr et température °C	la plage de température programmée, inchangée
	capteur délivrant les grandeurs hx	la plage de température standard de -40 à +85 °C

Les précisions de mesure indiquées dans les caractéristiques techniques se rapportent exclusivement à l'étalonnage d'usine.

Commande		Conduite	Transmetteur / LED
Réglages d'usine Attention : Tous les réglages utilisateur seront réinitialisés	Seulement en dehors du mode compensation. (la LED doit être éteinte)	Touches UP et DOWN simultanément appuyées pendant 8 s min.	jusqu'à ce que la LED s'allume pendant 1 s.
Sélection compensation	Sélection du mode compensation	Touche DOWN appuyée pendant 3 s min.	jusqu'à ce que la LED clignote 1 x par s.
Sélection	Humidité Correction 1 point (décalage)	aucune autre saisie nécessaire	LED clignote 1 x par s.
	Humidité Correction 2 points en bas 12 %hr 20 à 30 °C Étalon d'humidité ZE31/1-12	Touche DOWN appuyer 1 fois brièvement	LED clignote 2 x par s.
	Humidité Correction 2 points en haut 75 %hr 20 à 30 °C Étalon d'humidité ZE31/1-75	Touche DOWN appuyer 2 fois brièvement	LED clignote 3 x par s.
	Température Correction 1 point	Touche DOWN appuyer 3 fois brièvement	LED clignote 4 x par s.
Confirmation de la sélection		Touche DOWN appuyée pendant 3 s min.	jusqu'à ce que la LED soit allumée en continu
Compensation		Touches UP / DOWN appui bref : +/- 0,1 % hr ou +/- 0,1°C par appui sur touche	
Enregistrement		Touche DOWN appuyée pendant 3 s min.	jusqu'à ce que la LED s'éteigne
Abandon (possible à tout moment)		Touche UP appuyée pendant 3 s min.	jusqu'à ce que la LED clignote 6 fois puis s'éteigne

Option : transmetteur avec interface USB

Figure 1



Généralités :

A l'aide du «logiciel de configuration USB Galltec» et d'un câble standard micro USB, les réglages suivants peuvent être effectués. Le transmetteur est alimenté par USB, hormis pour la compensation, aucune alimentation du transmetteur n'est nécessaire par la borne de connexion.

- changement de grandeur de mesure physique
- changement de l'échelle de sortie analogique / plages de mesure
- changement des grandeurs de température en °C ou °F
- saisie de la pression atmosphérique
- compensation 1 point température et humidité relative

Téléchargement :

logiciel	www.galltec-mela.de/downloads
	Configuration minimale : système d'exploitation : Win 10 / Win 8 / Win 7 / Win Vista / Win XP port USB : USB 2.0 Contrat de licence logiciel : www.galltec-mela.de/downloads
Notice d'utilisation :	www.galltec-mela.de/downloads

Câble de raccordement (non fournis à la livraison)



câble standard micro USB
- connecteur USB "A" sur
USB "micro B"

Déclaration sous Windows:

la déclaration du transmetteur dans Windows s'effectue automatiquement, directement après connexion avec le PC par USB. **Aucun pilote n'est nécessaire.** Seul un transmetteur Galltec-Mela peut être configuré et compensé à la fois.

Attention:



Sur les transmetteurs à sorties courant (4-20mA) et interface USB toute alimentation possible du capteur sur la borne de connexion doit être en séparation galvanique du PC. (voir notice d'utilisation séparée „Manuel de configuration USB“ disponible à www.galltec-mela.de/Downloads).

Nous recommandons l'utilisation d'un isolant USB. Nous avons testé avec succès sur nos produits : <https://de.muc89.com/isar520>. Pour ce type d'isolant USB laisser les cavaliers dans leur état de livraison pour le mode USB Full Speed que nous utilisons.

Changement des grandeurs de mesure physiques et échelle de sortie analogique :

d'après les grandeurs mesurées d'humidité relative et de température, il est possible de sélectionner les grandeurs physiques dérivées, listées ci-dessous.

Toutes les grandeurs de température peuvent au choix être sorties en °F ou en °C.

L'échelle des grandeurs physiques de sortie peut être choisie librement au sein des limites indiquées ci-dessous.

Pour la configuration, le transmetteur est alimenté par l'interface USB - pas de bloc secteur nécessaire.

Grandeurs physiques :	Plages d'échelle
Humidité relative [% hr]	0 %RH 100 %RH
Température de rosée [°C] / [°F]	-20 °C 70 °C -4 °F 158 °F
Rapport de mélange [g/kg]	0 g/kg 100 g/kg
Enthalpie spécifique [kJ/kg]	0 kJ/kg 80 kJ/kg
Humidité absolue [g/m ³]	0 g/m ³ 100 g/m ³
Température bulbe humide [°C] / [°F]	-10 °C 50 °C 14 °F 122 °F
Température [°C] / [°F]	-100 °C 200 °C -148 °F 392 °F

Pression atmosphérique / altitude :

Pour les grandeurs physiques suivantes, la pression atmosphérique est importante pour obtenir une mesure correcte :

- rapport de mélange [g/kg]
- enthalpie [kJ/kg]
- température bulbe humide [°C] / [°F]


Lorsque ces grandeurs sont sélectionnées, un champ de saisie apparaît automatiquement. Il est possible de saisir au choix la pression atmosphérique moyenne ou l'altitude en mètres au-dessus du niveau de la mer.

Compensation :

Par la compensation, le transmetteur peut être adapté à l'application de mesure. A cet effet, le transmetteur nécessite une tension d'alimentation sur la borne de connexion et une liaison vers le PC. La compensation peut également s'effectuer localement, à l'aide d'un ordinateur portable.

Il existe deux modes de compensation :

1. Compensation par décalage : saisie d'un décalage (offset) en température et/ou humidité relative. Les valeurs de mesure sont ajustées de ce décalage.
2. Compensation avec référence : Par la saisie de valeurs de mesure de référence, les mesures du capteurs sont égalisées avec celles de la référence.

Attention : 	voir avertissement concernant la séparation galvanique sur la page précédente
--	--

Information :

Les précisions de mesure indiquées dans les caractéristiques techniques se rapportent exclusivement à la compensation d'usine. La compensation en T et % h.r. a une incidence sur toutes les grandeurs de mesure physiques.

Instructions de montage

Emplacement	<p>Montage à un emplacement représentatif pour la mesure climatique. Tube du capteur ou tête de mesure dans le flux d'air. Éviter la proximité de radiateurs, portes et cloisons extérieures, ainsi que le rayonnement solaire direct.</p> <p>Le capteur doit être monté de sorte à éviter les pénétrations d'eau.</p> <p>Pour fermer le boîtier, serrer la vis jusqu'en butée.</p> <p>Nous recommandons de poser les lignes de raccordement en forme de boucle, afin que l'eau qui pourrait apparaître puisse s'écouler.</p> <p>Si la vitesse d'air minimum n'est pas atteinte, cela peut conduire à des erreurs de mesure.</p>
Raccordement	<p>Le raccordement électrique ne doit être effectué que par des personnes qualifiées.</p> <p>Le boîtier du transmetteur renferme des composants sensibles. A l'ouverture du boîtier, veuillez respecter les directives de précaution électrostatique.</p> <p>Sur les capteurs à sortie courant, veuillez respecter la charge adaptée à la tension d'alimentation.</p> <p>Les lignes d'alimentation du capteur ne doivent pas être posées parallèlement à de forts champs magnétiques.</p> <p>En cas de surtensions possibles, installer des dispositifs de protection contre les surtensions.</p>

Conseils d'utilisation

Condensation	<p>La condensation et les projections d'eau n'endommagent pas le capteur, mais conduisent à des erreurs de mesure jusqu'à séchage complet de l'élément de capteur d'humidité et de son environnement immédiat.</p>
Nettoyage Filtres et crépines	<p>Les filtres et crépines sales peuvent être soigneusement dévissés et lavés. L'élément filtrant ne devrait être remonté qu'une fois complètement sec, afin d'éviter les erreurs de mesure. L'élément de capteur d'humidité, très sensible, ne doit alors pas être touché. Veuillez veiller à ce que l'élément de capteur de température n'entre pas en contact avec la surface sensible de l'élément de capteur d'humidité.</p>
Nettoyage de l'élément de capteur d'humidité capacitif	<p>La saleté non incrustée peut s'éliminer de l'élément de mesure en soufflant ou en rinçant soigneusement à l'eau distillée. L'élément de capteur d'humidité, très sensible, ne doit alors pas être touché. Veuillez veiller à ce que l'élément de capteur de température n'entre pas en contact avec la surface sensible de l'élément de capteur d'humidité.</p>
Incidences nuisibles	<p>Les fluides agressifs et contenant des solvants peuvent, selon leur nature et leur concentration, provoquer des erreurs de mesure et des pannes.</p> <p>Les précipitations formant un film hydrofuge au-dessus de l'élément de capteur (aérosols de résine, aérosols de laque, encens etc.) sont nocives.</p>

Les présentes indications correspondent à l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à informer sur nos produits et leurs applications possibles. Elles ne signifient donc pas une garantie de répondre à certaines caractéristiques des produits ou de leur adaptation à une application concrète. L'utilisation des appareils s'effectue par expérience selon un large spectre, avec les conditions et les contraintes les plus diverses. Nous ne pouvons pas évaluer chaque cas individuel. Il revient à l'acquéreur ou utilisateur de vérifier que les appareils conviennent. Tenir compte des éventuels droits de propriété commerciaux existants. Nous garantissons une qualité exempte de défaut dans le cadre de nos conditions générales de livraison. Fiche technique DW_fr. Édition juin 2018. Toutes modifications réservées.